

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail: nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ*

№ № НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502039976

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Верган". Адрес: 171260, Россия Тверская область, м.о. Конаковский, пгт Редкино, ул. Промышленная, д.2. ИНН: 6911024511. ОГРН: 1066911013234. Номер телефона/факс: +7 (499) 922-40-14. Электронная почта: info@vergan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Верган". Адрес: 171260, Россия Тверская область, м.о. Конаковский, пгт Редкино, ул. Промышленная, д.2. ИНН: 6911024511. ОГРН: 1066911013234. Номер телефона/факс: +7 (499) 922-40-14. Электронная почта: info@vergan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «НИЦ Тест» Общество с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест». Место нахождения: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный проезд, дом 8, строение 1. Телефон +7 (926) 834-16-93, e-mail: ooo.nicetst@gmail.com. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган» в составе: См. приложение (бланк № 012615, 012616), выпускаемые по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров, на соответствие требованиям которых проводится сертификация)

ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний». Показатели: См. приложение (бланк № 012617, 012618, 012619, 012620)

код ОКПД 2
27.33.13
код ТН ВЭД
8544 42**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ ПБ/1091, ПБ/1092, ПБ/1093, ПБ/1094 от 04.05.2026 года, выданные Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» (аттестат аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.384).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

ТУ 27.33.13-004-93996469-2018.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 20.05.2026 по 19.05.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия)* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду в Федеральном реестре СМН
«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.pfb

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502

012615

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.3 8544	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган» в составе: лотки перфорированные, типов: (HD)KBS(I), I4KBSI, I6KBSI, KBSM(I), толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, шириной 050-500 мм; лотки неперфорированные листовые, типов: (HD)KG(I), I4KG, I6KG, толщиной металла от 0,75 до 1,25 мм, шириной 050-600 мм; лестничные лотки, типов: (HD)KL, (HD)KLL(I), I4KLL(I), I6KLL(I), KLS60, (HD)KLLBS60, HDKS, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной 150-600 мм; проволочные лотки, типов: (HD)VFU, I6VF, толщиной проволоки от 4,5 до 5,5 мм, шириной 100-400 мм; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»; кабели огнестойкие, марок согласно приложению (бланки №№ 012617, 012618, 012619) и комплектующие к ним: соединители лотков перфорированных (HD)V35.200, (HD)V60.200, (HD)V85.200, (HD)V110.200, I6V60.200; соединитель усиленный (HD)KPW; соединитель кабельного лотка перфорированного (HD)KPBS; соединители лотков лестничных (HD)KLLKP, I6KLLKP, KPBSKL; соединитель для вертикального монтажа кабельного лотка лестничного (HD)LVBS60; соединители лотков проволочных (HD)VFKS, I6VFKS; соединительные элементы (HD)VFK, (HD)VFKK25, (HD)VFKG30, I6VFK, I6VFKK25, I6VFKG30; уголок опорный (HD)LV; прижим лотковый (HD)BK, (HD)KLLBK, I6KLLBK; перегородка, (HD)SLOS, I6SLOS; монтажные элементы (HD)VOMEGA, (HD)VS41, (HD)P, I6P, I4VOMEGA, I6VOMEGA; опора регулируемая SKPE41, SKPD41; скоба крепежная (HD)WVPPIPE; фиксатор для крепления резьбовой шпильки HDBSKLEM; карабин QL; консоли HDHK1, HDHK1Z, HDWK, (HD)WSUN, I4WK, I6WK, I6WSU, (HD)WKMP, (HD)WKUMP, HDWKM, HDWKMD, (HD)DKBS, KCLBS (KCL), KPCL; адаптер универсальный HDUKPIM; скоба крепежная потолочная COMEGA290, I4COMEGA290, I6COMEGA290; скоба крепежная стеновая (HD)LOMEGA150, I4LOMEGA150, I6LOMEGA150; профиль несущий (HD)DR; профиль монтажный (HD)MP, (HD)MP41.41DG, HDMP3, MPCL, I4MP, I6MP, (HD)P1000, I4P1000, I6P1000, (HD)P1001, (HD)P1003, I6P1001, (HD)P1100, P2000, (HD)P3100, I6P3100, OP3300, (HD)P3300, I4P3300, I6P3300, (HD)P3270, (HD)P3370, (HD)P3301, I6P3301, P4000, OP5000, (HD)P5000, P5001, P5500, (HD)P5501; стойка потолочная HDHSLECL, HDHSLDCL, (HD)HSMO, HDHSMU, (HD)HSMES, I6HSLE, (HD)P2663, (HD)P2668, (HD)P2633, (HD)HBL, (HD)HBM, (HD)HDL, (HD)HBN; адаптер для HDHSLECL CLHS; распорка HDTSU; зажим кабельный HDY; ограничитель для кабельных зажимов Y(HD)SYBS; шпилька (HD)TIM, I6TIM; болт (HD)JB, I6B; гайка (HD)JM, I6M; гайка соединительная VM8, VM10, VM12; гайка и винт с зубчатыми насечками VM4.40, (HD)VM6.10, (HD)VM6.20, I6VM6.10, I6VM6.20, VM10.50; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN». Распорный дюбель код 5000012 (M8), код 5000013 (M10), код 5000014 (M12) (изготовители: ООО «ЕАЕ», «ЕАЕ ELEKTRIK ASASOR ENDUSTRI INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI»). Анкер забиваемый M10X40 (A3M1040K), выпускаемый по технической документации изготовителя «ОСТЕК» (ООО «ТЕХНОПРОМ»). Огнестойкие крепежные элементы торговой марки «HILTI» (изготовители: «Hilti Aktiengesellschaft», «Hilti GmbH Industriegesellschaft für Befestigungstechnik»). Коробки ответственные огнестойкие серии FS по ТУ 3464-048-47022248-2016, изготовитель АО «ДКС». Коробки монтажные огнестойкие типа KM-O, выпускаемые по ТУ 6449-005-70631050-2009, (изготовитель ООО «ФНПП «Гепест»). Коробки огнестойкие E110 для открытой проводки, из безгалогенного пластика, серий JBS, MB, JBL, торговой марки «Экопласт» (изготовитель ООО «КРОСС ЛИНК»), выпускаемые по ТУ 3464-014-52811541-2016.	ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502

012616

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.3 8544	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган» в составе: лотки перфорированные, типов: (HD)KBS(I), I4KBSI, I6KBSI, KBSM(I) толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, шириной 050-500 мм; лотки неперфорированные листовые, типов: (HD)KG(I), I4KG, I6KG, толщиной металла от 0,75 до 1,25 мм, шириной 050-600 мм; лестничные лотки, типов: (HD)KL, (HD)KLL(I), I4KLL(I), I6KLL(I), KLS60, (HD)KLLBS60, HDKS, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной 150-600 мм; проволоочные лотки, типов: (HD)VFU, I6VF, толщиной проволоки от 4,5 до 5,5 мм, шириной 100-400 мм; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»; кабели огнестойкие, марок согласно приложению (бланки №№ 012617, 012618, 012619) и комплектующие к ним: винт с квадратной шейкой и гайка с зубчатыми насечками (HD)VMK6.10; гайка фасонная (HD)GM, (HD)GM41, I6GM, I6GM41; гайка канальная (HD)PNL, (HD)PNP, (HD)PNS, I6PNL, I6PNP, I6PNS; гайка монтажной шпильки (I6)M8X, (I6)M10X, (I6)M12X, M16X; шайба (HD)RO, I6RO; шайба усиленная (HD)CRO, I6CRO; струбцина для шпильки FL; кронштейны потолочные (HD)PB, PBR, (HD)VFO, I6PB, I6VFO, SDBG; кронштейны стеновые (HD)VFM, (HD)VFMM, (HD)VMB, I6VFM, I6VFMM, I6VMB; кронштейн дистанционный HDAB35.110; скоба крепежная HDWVPIPE; винт с зубчатыми насечками (HD)RB, I6RB; полукруглый болт с зубчатыми насечками (HD)RBK, I6RBK; гайка с зубчатыми насечками (HD)RM, I6RM; угол горизонтальный 90° (HD)B90, (HD)KLB, (HD)KLLB, I6B90, I6KLLB; угол регулируемый (HD)VH, ответвитель универсальный (HD)AZH; ответвитель горизонтальный Т-образный (HD)T, (HD)KLT, (HD)KLLT, I6KLLT; ответвитель горизонтальный (HD)AS, I6AS; ответвитель Х-образный (HD)KR, (HD)KLX, (HD)KLLX, I6KLLX; угол вертикальный внутренний 90° (HD)SB90, (HD)KLSB, I6KLSB; угол вертикальный внешний 90° (HD)VB90, (HD)KLLVB, I6KLLVB; соединитель шарнирный (HD)DS, (HD)KLLDSV, (HD)KLLDSH, I6DS, I6KLLDSV, I6KLLDSH; секция вертикальная шарнирная (HD)KLV, (HD)KLLSV, I6KLLSV; заглушка торцевая (HD)E; шнур защитный для острых кромок KBSM, RBKBSM; колпачок защитный для лотков KLL, DOPKLL; колпачок защитный DOP41.21, DOP41.41, DOP41.82, DOPHSMU; крышка универсальная (HD)D, I4D, I6D; фиксаторы крышки DCL, DCO, DCLVF, (HD)KLLDK, I4KLLDK, I6KLLDK; держатель крышки регулируемый (HD)KLLABD, I6KLLABD; крышка угла горизонтального (HD)DB90, I6DB90, HDDIB; крышка ответвителя горизонтального (HD)DAS, I6DAS; крышка ответвителя горизонтального Т-образного (HD)DT, HDDIT; крышка ответвителя Х-образного (HD)DKR; крышка угла вертикального внутреннего 90° (HD)DSB90; крышка угла вертикального внешнего 90° (HD)DVB90; пластина центрального подвеса (HD)VFCB, I6VFCB; крюк-ответвитель (HD)KLLAH, (HD)KLLAHV, I6KLLAH, I6KLLAHV; редукция (HD)VS; редукция регулируемая (HD)KLLVS, I6KLLVS; опора для крепления к полу (HD)KLLVST, I6KLLVST; пластина крепежная (HD)MP, (HD)MPV, (HD)BVS; пластина перфорированная (HD)LBS; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»;	ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN».

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502

012617

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Время сохранения работоспособности кабеля в составе линии в условиях пожара, не менее, минут	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.3 8544	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган», в составе: лотки перфорированные, типов: (HD)KBS(I), I4KBSI, I6KBSI, KBMS(I), толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, шириной 050-600 мм; лотки неперфорированные листовые, типов: (HD)KG(I), I4KG, I6KG, толщиной металла от 0,75 до 1,25 мм, шириной 050-600 мм; лестничные лотки, типов: (HD)KL, (HD)KLL(I), I4KLL(I), I6KLL(I), KLBS, (HD)KLLIBS, HDKS, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной 150-600 мм; проволочные лотки, типов: (HD)VFU, I6VF, толщиной проволоки от 4,5 до 5,5 мм, шириной 100-400 мм; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN», и комплекующие к ним согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616); кабели огнестойкие, при одиночной и групповой прокладке, марок:		ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»
	КПСнг(A)-FRLS, КПСнг(A)-FRLS на номинальное переменное напряжение до 300 В производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 16.K19-24-2013;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 16.K71-337-2004;	90	
	КГВВнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 3500-077-21059747-2011;	90	
	КВВГнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 16.K71-337-2004;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS-XL, ВВГнг(A)-FRLS-XL на номинальное напряжение до 1 кВ производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 16.K19-11-2000;	90	
	КВВГнг(A)-FRLS-XL, КВВГнг(A)-FRLS-XL на номинальное напряжение до 1 кВ производства АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» по ТУ 16.K19-11-2000;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS с количеством жил от 1 до 5 и номинальным сечением основных жил от 1,5 до 240 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» по ТУ 3500-008-41580618-2014;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS-LTx с количеством жил от 1 до 5 и номинальным сечением основных жил от 1,5 до 240 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» по ТУ 3500-010-41580618-2014;	90	
	ПППнг(A)-FRHF с количеством жил от 1 до 5 и номинальным сечением основных жил от 1,5 до 240 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» по ТУ 3500-011-41580618-2013;	90	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров

инициалы, фамилия

С. Н. Рябикова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502

012618

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКП ДЛ ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели одноразной продукции, составные части изделия или комплексы	Время сохранения работоспособности кабеля в составе линии в условиях пожара, не менее, минут	Обозначение документации, на которой выпускается продукция
27.3 8544	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган» в составе: лотки перфорированные, типов: (HD)KBS(I), 14KBS1, 16KBS1, KBSM(I) толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, шириной 050-600 мм; лотки неперфорированные листовые, типов: (HD)KG(I), 14KG, 16KG, толщиной металла от 0,75 до 1,25 мм, шириной 050-600 мм; листовые лотки, типов: (HD)KCL, (HD)KLL(I), 14KLL(I), 16KLL(I), KLSB, (HD)KLLIBS, HDKS, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной 150-600 мм; проволочные лотки, типов: (HD)VFU, 16VF, толщиной проволоки от 4,5 до 5,5 мм, шириной 100-400 мм; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»; и комплектующие к ним согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616); кабели огнестойкие, при одиночной и групповой прокладке, марок:		ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»
	BBГЭнг(A)-FRLS, BBГнг(A)-FRLS, BBГ-Пнг(A)-FRLS, BBШнг(A)-FRLS, BBГЭнг(A)-FRLSLTx, BBГнг(A)-FRLSLTx, BBГ-Пнг(A)-FRLSLTx, BBШнг(A)-FRLSLTx, ППГЭнг(A)-FRHF, ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ППШнг(A)-FRHF, ППБнг(A)-FRHF, ППБ-Пнг(A)-FRHF с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе с низкой токсичностью продуктов горения, с изоляцией из светлого полистилена или из полимерных композиций, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, в том числе огнестойкие, с экраном и без экрана, с броней и без брони, с алюмоцинковым или медным токопроводящим жилками в количестве 1,2,3,4,5, номинальным сечением 1,5-1000 мм² на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц, производства ООО «Кабельный завод «ЦВЕТЛИТ» по ТУ 3500-018-37041459-2019;	90	
	BBГЭнг(A)-FRLS, BBГнг(A)-FRLS-XL, BBГЭнг(A)-FRLS, BBГ-Пнг(A)-FRLS, BBШнг(A)-FRLS, BBШнг(A)-FRLS-XL, BKШнг(A)-FRLS, BKШнг(A)-FRLS-XL, BBГ-Пнг(A)-FRLS, BBГ-Пнг(A)-FRLS-XL - с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод Кабикс» по ТУ 3500-004-24076870-2014;	90	
	ПБГЭнг(A)-FRLS, ПБГнг(A)-FRLS-XL, ПБГЭнг(A)-FRLS, ПБГ-Пнг(A)-FRLS-XL, ПБШнг(A)-FRLS, ПБШнг(A)-FRLS-XL, ПББнг(A)-FRLS, ПББнг(A)-FRLS-XL, ПББ-Пнг(A)-FRLS, ПББ-Пнг(A)-FRLS-XL - с изоляцией из светлого полистилена, оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод Кабикс» по ТУ 3500-004-24076870-2014;	90	
	ППГнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ППГЭнг(A)-FRHF, ППБнг(A)-FRHF, ППБ-Пнг(A)-FRHF с изоляцией и оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащих галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод Кабикс» по ТУ 3500-004-24076870-2014;	90	
	ПППнг(A)-FRHF, ППП-Пнг(A)-FRHF, ПППЭнг(A)-FRHF, ПППБнг(A)-FRHF, ППБнг(A)-FRHF с изоляцией из светлого полистилена, с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ производства ООО «Кабельный завод Кабикс» по ТУ 3500-004-24076870-2014;	90	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия)





регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



012619

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

ОКП Д2, ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Время сохранения работоспособности кабеля в составе линии в условиях пожара, не менее, минут	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.3 8544	Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты товарных знаков «VERGOKAN» и «Верган» в составе: лотки перфорированные, типов: (HD)KBS(I), I4KBSI, I6KBSI, KBSM(I) толщиной металла от 0,75 до 1,5 мм, шириной 050-600 мм; лотки неперфорированные листовые, типов: (HD)KG(I), I4KG, I6KG, толщиной металла от 0,75 до 1,25 мм, шириной 050-600 мм; лестничные лотки, типов: (HD)KL, (HD)KLL(I), I4KLL(I), I6KLL(I), KLSB, (HD)KLLBS, HDKS, толщиной металла от 1,0 до 1,5 мм, шириной 150-600 мм; проволочные лотки, типов: (HD)VFU, I6VF, толщиной проволоки от 4,5 до 5,5 мм, шириной 100-400 мм; производства ООО «Верган» по ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»; и комплектующие к ним согласно приложению (бланки №№ 012615, 012616); кабели огнестойкие, при одиночной и групповой прокладке, марок:		ТУ 27.33.13-004-93996469-2018 «Огнестойкие кабельные линии систем противопожарной защиты «VERGOKAN»
	ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВБШнг(A)-FRLSLTx, АВВнг(A)-FRLSLTx, АВБШнг(A)-FRLSLTx, АВВнг(A)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ЗАО «РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» по ТУ 27.32.13-001-80440581-2021;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS-ХЛ, АВВнг(A)-FRLS, АВВнг(A)-FRLS-ХЛ, АВВнг(A)-FRLS, АВБШнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ЗАО «РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» по ТУ 27.32.13-001-80440581-2021;	90	
	ПППнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF, АППнг(A)-FRHF, АПБПнг(A)-FRHF на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ЗАО «РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» по ТУ 27.32.13-001-80440581-2021;	90	
	ПвВГнг(A)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ЗАО «РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» по ТУ 27.32.13-001-80440581-2021;	90	
	ПвПГнг(A)-FRHF, АПвПГнг(A)-FRHF на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ЗАО «РУСЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» по ТУ 27.32.13-001-80440581-2021;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ВБШнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ООО «ЭнПром» по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017;	90	
	ПППнг(A)-FRHF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ООО «ЭнПром» по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017;	90	
	ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ООО «ЭнПром» по ТУ 27.32.13-005-24117095-2017;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ПППнг(A)-FRHF, ВВГнг(A)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства АО «ЭЛКАБ» — Кабельный Завод по ТУ 3500-006-73935218-2016;	90	
	КВВГнг(A)-FRLS, КВВГнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства АО «Люденовокабель» по ТУ 16.К71-337-2004;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства АО «Люденовокабель» по ТУ 16.К71-337-2004;	90	
	ПППнг(A)-FRHF, ППГнг(A)-FRHF, ПБПнг(A)-FRHF на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства АО «Люденовокабель» по ТУ 16.К71-337-2004;	90	
	ВВГнг(A)-FRLS, ВВГнг(A)-FRLS-ХЛ, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ввг-Пнг(A)-FRLS-ХЛ, ВБШнг(A)-FRLS-ХЛ, ВБШнг(A)-FRLS-ХЛ на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ООО «РЭК» по ТУ 3533-013-50951092-2012;	90	
	ПППнг(A)-FRHF на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ производства ООО «РЭК» по ТУ 3533-014-50951092-2013;	90	

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
контактная информация

С. Н. Рябикова



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0



ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.384.Н.00502

012620

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53316-2021	Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний	Огнестойкая кабельная линия в составе перфорированных лотков, типов: (HD)KBS(I), I4KBSI, I6KBSI, KBSM(I) огнестойких кабелей согласно приложению (бланки №№ 012617, 012618, 012619) и комплектующих согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619), сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 15 кг/м и расстоянии между опорами до 1,2 м в течение 90 мин.
ГОСТ Р 53316-2021	Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний	Огнестойкая кабельная линия в составе неперфорированных листовых лотков, типов: (HD)KG(I), I4KG, I6KG, огнестойких кабелей согласно приложению (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619) и комплектующих согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619), сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 15 кг/м и расстоянии между опорами до 1,2 м в течение 90 мин.
ГОСТ Р 53316-2021	Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний	Огнестойкая кабельная линия в составе лестничных лотков, типов: (HD)KL, (HD)KLL(I), I4KLL(I), I6KLL(I), KLBS, (HD)KLLBS, HDKS, огнестойких кабелей согласно приложению (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619) и комплектующих согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619), сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 20 кг/м и расстоянии между опорами до 1,5 м в течение 90 мин.
ГОСТ Р 53316-2021	Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний	Огнестойкая кабельная линия в составе проволочных лотков, типов: (HD)VFU, I6VF, огнестойких кабелей согласно приложению (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619) и комплектующих согласно приложениям (бланки №№ 012615, 012616, 012617, 012618, 012619), сохраняет работоспособность при воздействии стандартного температурного режима при максимальной погонной нагрузке 10 кг/м и расстоянии между опорами до 1,2 м в течение 90 мин.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А. Ю. Бурмистров
(подпись, инициалы, фамилия)

С. Н. Рябикова
(подпись, инициалы, фамилия)